


光纤光栅测温在配电系统的应用上图

主母排	一次接线方案						
开关柜编号	AH1	AH2	AH3	AH4	AH5		
开关柜外型尺寸W×D×H (mm)	1000X1500X2400	1000X1500X2400	1000X1500X2400	1000X1500X2400	1000X1500X2400	1000X1500X2400	
开关柜回路名称	1#进线	消弧柜	电容柜	动力变	整流变	备用柜	
一次元件	光纤光栅电力开关柜测温系统 KLD-FGT-TE			型号 KLD-SR-TE	3	型号 KLD-SR-TE	3
				型号 KLD-SR-TE	3	型号 KLD-SR-TE	3



开关柜内光纤温度传感器
分布示意图

说明:

1. 开关柜光纤测温系统详细资料由厂家提供。
2. 建议在出线柜中布置测温点。每面出线柜布置3个测温点，安装于出线电缆联接点（也可测柜内易发热点，如：动静触头等）
3. 光纤沿电缆沟内支架敷设。